

<b>FECHA DE RECOGIDA:</b>	01-08-16
<b>HORA DE RECOGIDA:</b>	12:30
<b>TIPO ANÁLISIS:</b>	<b>AGUAS DE BAÑO</b>
<b>MUESTRA RECOGIDA POR:</b>	LABORATORIO AS.HI.SA.
<b>REFERENCIA:</b>	AGUA DE MAR CALA PEDRERA 405 / 0816-31

**RESULTADOS ANÁLISIS PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS**

DETERMINACIÓN (en ufc/100 m)	RESULTADOS	VALORACIÓN PUNTUAL (*)		
		APTA PARA EL BAÑO	BAÑO NO RECOMEND.	PROHIBICIÓN DEL BAÑO
<b>1. Escherichia coli</b> Filtración de membrana. PNT M14	220 ufc/100 ml	Hasta 500	De 501 a 2000	Mayor de 2000
<b>2. Enterococos Intestinales</b> Filtración de membrana. PNT M15	40 ufc/100 ml	Hasta 200	De 201 a 1000	Mayor de 1000

En función del Real Decreto 1341/2007 de 11 de octubre sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.

(\*) Valoración según la Conselleria de Salud del Govern de les Illes Balears (<http://salutambiental.caib.es>)

Si desea más información, no dude en consultarnos.

Este informe sólo afecta a la muestra analizada. Sólo podrá reproducirse parcialmente con la autorización por escrito del laboratorio.

Es Castell, 03/08/2016

Fdo. Mónica Campins Gomila  
 Bióloga colegiada nº 348-IB

